



Soluciones de **eficiencia** en Iluminación






Cliente	FARMACIA
Preparado por:	MARTELEC TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD, S.L.U

 	Estimación simple ahorro de energía	
---	--	---

Calcula el ahorro de energía producida por la aplicación del nuevo sistema.



<u>Instrucciones</u>		DATOS			
		Sistema actual		Nuevo Sistema	
Descripción del sistema		ESTANDAR		LED	
Horas de luz al año	2480	Número de tubos 58W Lámparas Dicroica 50w Lámpara Halogena 300W	8 28 3	Número tubos led 20W Lámparas led 8W Proyector led 30W	8 28 3
Coste por KWh €	0,18				
OUTPUT					
		Energía consumida por año. (Sistema actual)	€ 1.304	Energía consumida por año. (Nuevo sistema)	€ 216
		Ahorro de energía por año.	€ 1.088	Ahorro energía por año. (por cada luminaria)	€ 27,89



Cliente	FARMACIA
Preparado por:	MARTELEC TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD, S.L.U



Total de importe en energía ahorrada: 1.088 Euros

